

1. Хидравличен модул-1 комплект:
- СВ Ду 65 - 4бр.
 - ВВ Ду 65 - 2бр.
 - Филтър воден Ду 65 - 2бр.
 - Циркулационна помпа тръбна - 2бр.

$Q=10 \text{ m}^3$, $H=8 \text{ MBC}$

- 1.Размера на арматурата по р-ра на тръбите
- 2.Съоръженията се монтират съгласно заводските предписания
- 3.Вс. тръби се топлоизолират с "К" флекс 60мм
- 4.Фуксовеите се топлоизолират с минерална вата 60мм и обшивка от ламарина 0,4мм
- 5.Фуксовеите се свързват към същ. зидан комин
- 6.Обезопасяването на инсталацията към същ. РС
- 7.Котлите могат да се заменят с друг тип при спазване на предписаните мощности и габарити
- 8.Горивото - пелети опаковани в чували
- 9.Горивото се съхраняват в съседна сграда - склад за гориво

100



"Енерджи Ефект" ЕАД

energy.effect@abv.bg; Tel/fax: 02/9788945
www.energyeffect-bg.eu

Дир.	арх. Стас Смиленов	<i>Смиленов</i>
Констр.	инж. Тодорка Краева	<i>Краева</i>
Констр.	инж. Ганелна Горанова	<i>Горанова</i>
Пож. Без.	инж. Георги Миланов	<i>Миланов</i>
ПБЗ	инж. Георги Миланов	<i>Миланов</i>
СЪГЛАСУВАЛИ:		

ИНВЕСТИТОР:	ОБЩИНА ХАРМАНИИ
ПРОЕКТ:	ПРОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НУ "ОТЕЛ ПАИСИИ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УЛИЦ. 2, КВ.60 ПО ОУЛП НА ГР.ХАРМАНИИ
ОБЕКТ:	НУ "ОТЕЛ ПАИСИИ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УЛИЦ. 2, КВ.60 ПО ОУЛП НА ГР.ХАРМАНИИ
ЧЕРТЕЖ:	ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Раффи ХОРСКИЯН
УПРАВИТЕЛ:	инж. Братислав Ангелов

№ЗМД	ТА	ЧАСТ	№ ЧЕРТЕЖА	МАШТАБ	ДАТА
		ОВК	02/03		12/2013г.