



**За общата безопасност в случай на пожар или бедствие**

1. Уредбите службите за пожарна безопасност на тел. 112
2. Запазете самообладание и напуснете опасната зона по указаните пътища за евакуация.
3. При подаване в задимена среда се движете близо до пода като държите протиположени уреди.
4. Спазвайте указанията на служебните лица.
5. При невъзможност за евакуация - оставете в помещението и информирайте за своето местоположение служебните лица.
6. Въз да поемате изпънзв риск започнете пожаротушение с наличните протиположени уреди.
7. Запазете на достъпно разстояние от изходите на сградата.

**Легенда**

- ↑ - път за евакуация
- - място където се намирате
- ☒ - пожаротушители/пращов б кг (АВСО), /СО2 - пожаротушител 5 кг./, /воден пожаротушител 9л./
- ИЗХОД - изход
- ИЗХОД - ел. табло
- ИЗХОД - сборен пункт
- ИЗХОД - вътрешни и прозорци

<b>"Енерджи Ефект" ЕАД</b> енерги.ефект@efect.bg, телефон: 029789845 www.energieffekt.bg.eu	
„Повишаване на енергийната ефективност ОБЕКТ: на сградите на НУ „Отец Паисий“ - гр. Харманли“ УПИ II, кв.60 по ОУП на гр. Харманли	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Харманли	
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регистрационен № 04/768 инж. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ	ЧАСТ: ПЛБ.
ФАЗА: ГЛП.	ЛИСТ: 2
ДАТА: XII.2013 г.	
СЪИЗКУПАЩИ: чест Арх.: арх. С. Симеонов чест К.С.: инж. Т. Крушев чест К.С.: инж. Г. Горанова чест Е.Е.: инж. Р. Харманли чест Обик.: инж. Р. Харманли	

