

Възложител:
Мария Карпова
Изпълнител: Общ. Харманли

ОДОБРЯВА
ПРОЕКТА
15.01.2013
инж. Г. Ангелов

ОЦЕНКА
ПРОТОКОЛ № 27.1, 15.01.2013

Арх.	арх. Спас Смиленов	Свп
Констр.	инж. Тодорка Кралева	Свп
Констр.	инж. Галена Горанова	Свп
Пож. Без.	инж. Георги Миланов	Свп
ПБЗ	инж. Георги Миланов	Свп

ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ


1. Хидравличен модул - 1 комплект:
- СВ Ду 65 - 4бр.
- ВВ Ду 65 - 2бр.
- Филтър воден Ду 65 - 2бр.
- Циркулационна помпа тръбна - 2бр.

Q=10 m³, H=8 мвс

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Размера на арматурата по р-ра на тръбите
2. Съоръженията се монтират съгласно заводските предписания
3. Вс. тръби се топлоизолират с "К" флекс 60мм
4. Фуковите се топлоизолират с минерална вата 60мм и обшивка от ламарина 0,4мм
5. Фуковите се свързват към същ. зидан комин
6. Обезопасяването на инсталацията към същ. РС
7. Котлите могат да се заменят с друг тип при спазване на предписаните мощности и габарити
8. Горивото - пелети опаковани в чували се съхраняват в съседна сграда - склад за гориво

ПЕЧАТ НА КИИП



"Енерджи Ефект" ЕООД
energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945
www.energyeffect-bg.eu

ИНВЕСТИТОР:	ОБЩИНА ХАРМАНЛИ	
ПРОЕКТ:	ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УПИ 2, КВ. 60 ПО ОУП НА ГР. ХАРМАНЛИ	ФАЗА: ТП
ОБЕКТ:	НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УПИ 2, КВ. 60 ПО ОУП НА ГР. ХАРМАНЛИ	ЧАСТ: ОВК
ЧЕРТЕЖ:	ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А	№ ЧЕРТЕЖ: 02/03 МАЩАБ:
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Рафи ХОРСИКЯН	ДАТА: 12/2013 ГОД.
УПРАВИТЕЛ:	инж. Благвест Ангелов	