



**ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ**

1.Хидравлически модул-1 комплект:  
 - СВ Ду 65 - 4бр.  
 - ВВ Ду 65 - 2бр.  
 - Филтър воден Ду 65 - 2бр.  
 - Циркулационна помпа тръбна - 2бр.

Q=10 m<sup>3</sup> , H=8мвс

**ЗАБЕЛЕЖКИ**

- 1.Размера на арматурата по р-ра на тръбите
- 2.Съоръженията се монтират съгласно заводските предписания
- 3.Вс. тръби се топлоизолират с "К" флекс 60мм
- 4.Фуксовете се топлоизолират с минерална вата 60мм и обшивка от ламарина 0,4мм
- 5.Фуксовете се свързват към същ. зидан комин
- 6.Обезопасяването на инсталацията към същ. РС
- 7.Котлите могат да се заменят с друг тип при спазване на предписаните мощности и габарити
- 8.Горивото - пелети опаковани в чували се съхраняват в съседна сграда - склад за гориво

**ПЕЧАТ НА КИИП**

АМЕРИКАНСКИ ИНЖЕНЕРИТЕ В АНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

№ 08244

РАФИ ХОРСИКЯН

Възложител:  
 Мери Кирилова  
 кмет на Общ. Харманли

15.01.12

инж. Г. Ангелов

**ОЦЕНКА:**

ПРОТОКОЛ № 17.1.15.01.11

**" Енерджи Ефект " ЕАД**

energy.effect@abv.bg, тел/факс: 02/9788945  
 www.energyeffect-bg.eu

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ПРОЕКТ: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УПИ 2, КВ.60 ПО ОУП НА ГР.ХАРМАНЛИ

ОБЕКТ: НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УПИ 2, КВ.60 ПО ОУП НА ГР.ХАРМАНЛИ

ЧЕРТЕЖ: АКСОНОМЕТРИЧНА СХЕМА НА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

ПРОЕКТАНТИ: инж. Рафи ХОРСИКЯН

УПРАВИТЕЛ: инж. Благовест Ангелов

ФАЗА: ТП

ЧАСТ: ОБК

№ ЧЕРТЕЖ: 01/03

МАЩАБ:

ДАТА: 12/2013ГОД.

**СЪГЛАСВАЛИ:**

Арх.	арх. Спас Смиленов	<i>Спас Смиленов</i>
Констр.	инж. Тодорка Кралева	<i>Тодорка Кралева</i>
Констр.	инж. Галена Горанова	<i>Галена Горанова</i>
Пож. Без.	инж. Георги Миланов	<i>Георги Миланов</i>
ПБЗ	инж. Георги Миланов	<i>Георги Миланов</i>