

# ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли  
пл. Възраждане 1  
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



# HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli  
1 Vazrazhdane sq.  
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
Харманли, пл. Възраждане 1		
Тел. № 0373/82727	Факс 82525	Контролна 82018

Иск. № *ОХ-06-445/08.06.2020*

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Отговор на получено искане с Вх.№ ОХ-06-445/08.06.2020 г., за разяснение за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих „ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА“, по плана на гр. Харманли, Община Харманли”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих „ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА“, по плана на гр. Харманли, Община Харманли”:

В точка II.2.4. от Обявление за поръчка – Описание на Обществена поръчка е записано:

- Да се предвидят разпределителни табла в зоната на провеждане на панаири и фестивали. Таблата да се разположат така, че временните консуматори да имат възможност за захранване от най-близкото табло. Да се предвидят контролни електромери за отчитане на използваната електрическа енергия. Да се осигури максимална мощност на консуматорите до 200 kW разпределена по различни захранващи табла.

**Въпрос № 1:** Къде е точката /точките/ на присъединяване на тези табла? Колко на брой се предвиждат да бъдат таблата?

**Отговор №1:** Място за присъединяване към съществуващата мрежа: Монтаж на ЕТ НН до фасадата на ТП МВР, трафопост „МВР“, извод СрН „МНО“, подстанция „Харманли“. Броя на таблата трябва да е минимум 5 бр., като да се предвидят 1 бр. ГРТ ново захранване от ТП МВР, минимум 2 бр. РТ за захранване на временни консуматори и осветление и 2 бр. за парково осветление. Таблата за захранване на временни консуматори да бъдат предвидени за изпълнение с контролни електромери.

**Въпрос № 2:** Има ли подсигурана мощност  $P_{max} = 200 \text{ kW}$ , съответно Договор за присъединяване с електроразпределителното дружество за нея?

# ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли  
пл. Възраждане 1  
тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



# HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli  
1 Vazrazhdane sq.  
tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

**Отговор №2:** Според Становище № 4407576/ 06.02.2020 г. на КЕЦ Харманли за Обект: Зона за обществен отдых „ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА“, по плана на гр. Харманли, Община Харманли, е подсигурана мощност до 200 kW.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мария Киркова

Кмет на Община Харманли



чл.37 от ЗОП