

**Приложения № 6****ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА**

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Харманли“

1. Основни характеристики:

Спецификация
Климатична система 9000 BTU, инвенторен, система сплит
Работна температура в режим отопление min - 22 °C
Работна температура в режим охлаждане min - 15 °C
Енергиен клас на ефективност при охлаждане/отопление: минимум A+
Ниво на шум на вътрешното тяло при максимална скорост на вентилатора <45dB
Електрозахранване фаза/ честота/ напрежение – 1 Ph~/50 Hz/ 220~ 230~V
Капацитет на охлаждане min 2,6 kW
Капацитет на отопление min 3,0 kW
Автоматичен рестарт и запазване на настройките при прекъсване на захранването
Гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок - минимум 24 (двадесет и четири) месеца, и е безусловна и не обвързваща Възложителя с допълнителни разходи

Спецификация
Климатична система 12000 BTU, инвенторен, система сплит



Работна температура в режим отопление min - 22 °C
Работна температура в режим охлаждане min - 15 °C
Енергиен клас на ефективност при охлаждане/отопление: минимум A+
Ниво на шум на вътрешното тяло при максимална скорост на вентилатора <45dB
Електрозахранване фаза/ честота/ напрежение – 1 Ph~/50 Hz/ 220~ 230~V
Капацитет на охлаждане min 3,5 kW
Капацитет на отопление min min 3,6 kW
Автоматичен рестарт и запазване на настройките при прекъсване на захранването
Гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок - минимум 24 (двадесет и четири) месеца, и е безусловна и не обвързваща Възложителя с допълнителни разходи

Спецификация

Климатична система 18000 BTU, инвенторен, система сплит

Работна температура в режим отопление min - 22 °C
Работна температура в режим охлаждане min - 15 °C
Енергиен клас на ефективност при охлаждане/отопление: минимум A+
Ниво на шум на вътрешното тяло при максимална скорост на вентилатора <45dB
Електрозахранване фаза/ честота/ напрежение – 1 Ph~/50 Hz/ 220~ 230~V
Капацитет на охлаждане min 4,6 kW
Капацитет на отопление min min 5,2 kW
Автоматичен рестарт и запазване на настройките при прекъсване на захранването



Гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок - минимум 24 (двадесет и четири) месеца, и е безусловна и не обвързваща Възложителя с допълнителни разходи

Спецификация**Климатична система 24000 BTU, инвенторен, система сплит**

Работна температура в режим отопление min - 22 °C

Работна температура в режим охлаждане min - 15 °C

Енергиен клас на ефективност при охлаждане/отопление: минимум A+

Ниво на шум на вътрешното тяло при максимална скорост на вентилатора <50dB

Електрозахранване фаза/ честота/ напрежение – 1 Ph~/50 Hz/ 220~ 230~V

Капацитет на охлаждане min 7,0 kW

Капацитет на отопление min 7,2 kW

Автоматичен рестарт и запазване на настройките при прекъсване на захранването

Гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок - минимум 24 (двадесет и четири) месеца, и е безусловна и не обвързваща Възложителя с допълнителни разходи

2. Доставка и монтаж на инвенторни климатици, по видове и места, както следва:

№ по ред	климатик	Общ брой
1	9 000 BTU	2
2	12 000 BTU	17
3	18 000 BTU	3
4	24 000 BTU	12

**Места и точен адрес за доставка и монтаж:**

1. Общинска администрация, пл. Възраждане № 1 – **12 000 BТU - 7бр.**
2. ОП "ОППОТ", клуб на ул. Васил Априлов - **18 000 BТU – 1бр.**
3. Център за обществена подкрепа (ЦОП), кв. "Дружба" №7А - **12 000 BТU – 3бр.**
4. Център за обществена подкрепа (ЦОП), кв. "Дружба" №7А - **18 000 BТU – 2бр.**
5. ДГ „Ален Мак“, ул. „Александър Стамболийски“ № 81 - **24 000 BТU – 4бр.**
6. ДГ Пролет“, ул. „Сакар планина“ 11 - **24 000 BТU – 3бр.**
7. ДГ „Детски свят“, ул. „Съборна“ № 2 – **24 000 BТU – 3бр.**
8. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Харманли (ЦНСТДУ), ул. „Съборна“ 2Б – **9 000 BТU – 2бр.**
9. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Харманли (ЦНСТДУ), ул. „Съборна“ 2Б– **12 000 BТU – 7бр.**
10. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Харманли (ЦНСТДУ), ул. „Съборна“ 2Б– **24 000 BТU – 2бр.**

Общи изисквания:

1. В техническото си предложение (което става неразделна част от договора) всеки участник следва да посочи следните характеристики за отделните продукти по всички позиции:

- описание на продукта - търговска марка и модел;
- произход /или производител/;

2. Доставените климатици трябва да бъдат нови и с гаранционен срок, равен на срока за гаранционната поддръжка, който започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за всеки доставен и монтиран климатик. Гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок включва:

- обслужване и профилактика на доставените артикули, съгласно предписанията на съответния производител по график, съгласуван с Възложителя;
- отстраняване на дефекти, неизправности и ремонтни дейности
- подмяна на неизправни части, свързани с правилната работа на климатика;
- зареждане с хладилен агент (фреон);

Гаранционната поддръжка не обвързва Възложителя с допълнителни разходи.

3. При подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за всеки доставен и монтиран климатик се издава попълнена и подпечатана гаранционна карта за всеки монтиран климатик, с гаранционен срок, посочен в офертата.



4. В рамките на гаранционната поддръжка през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка всички необходими разходи за транспорт, труд, резервни части и консумативи.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави телефон, както и факс или e-mail за заявяване на техническа помощ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока за гаранционна поддръжка. По време на гаранционния срок и гаранционната поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осигури възможност за явяване на екип за отстраняване на възникналите проблеми, в определен от Изпълнителя срок, считано от уведомяване на Възложителя за възникналата повреда.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качествено и своевременно отстраняване на възникналите откази и повреди на техническото оборудване. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на нормална функционалност на оборудването пред представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се отразява в протокол.

7. При невъзможност да отстрани възникнал технически проблем в срок до 20 (двадесет) работни дни от уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени повреденото оборудване с ново.

8. В процеса на подготовка на офертата за участие в поръчката се допуска извършване на оглед на място, след предварително съгласуване с представители на Възложителя.

